

## Müümisloa saamiseks tuleb esitada järgmised täiendavad andmed:

1. Joogivee kvaliteedinõuetele mittevastavastavuse põhjused.

Taotleja peab teadma, miks joogivesi ei vasta kvaliteedinõuetele. Piirkondlik talitus otsustab oma andmetele ja kogemustele tuginedes, kas taotleja esitatud põhjus on piisav või mitte ja võib seejuures taotlejalt nõuda täiendavaid veeuringuid.

Põhjused võivad olla seotud:

- veekihiga,
- veevärgi jaotussüsteemiga,
- mõlemaga korraga.

Ka vee kvaliteedi parandamise abinõude valikul tuleb silmas pidada just erinevaid põhjusi. Näiteks kui mittevastavus on seotud veekihiga, piisab puurkaevule veefilteri paigaldamisest; kui põhjus on jaotussüsteemis, tuleb vaadata, kas paigaldada veefilter enne seda kohta, kus vesi on kättesaadav tarbijale või vahetada torud.

2. Piirkond, kus müüakse kvaliteedinõuetele mittevastavat joogivett.

Kui kvaliteedinõuetele mittevastavat joogivett saab terve linn/alev, siis tuleb märkida täielik nimetus. Kui kvaliteedinõuetele mittevastavat joogivett saab linna/alevi osa, tuleb näidata tänavate nimed või märkida selle piirkonna nimetus. Kui veeallikas varustab ühte või mitut ettevõtet/asutust, siis tuleb märkida ettevõtte/ asutus(t)e nimi ja aadress. Sama kehtib elumajade puhul, tuleb märkida aadress.

3. Joogivee kvaliteedinäitajad, mis ei vasta sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määruse nr 82 paragrahvis 6 toodud nõuetele ja nendele taotletud või lubatud maksimaalsed piirväärtused.

Näitajad: raud, mangaan, vesinikioonide kontsentratsioon, värvus, lõhn, hägusus, elektrijuhtivus, kloriid, sulfaat, alumiinium, ammonium, naatrium, maitse, triitium, efektiivdoos. Taotleja teeb ettepaneku iga näitaja maksimaalsete piirväärtuste kohta. Tervisekaitse kas nõustub nendega või mitte ning vajadusel määrab ise lubatud maksimaalsed piirväärtused.

Piirväärtusi ei või märkida kõrgemaks, kui nad tegelikult on. Selleks esitab veekäitleja eelmise aasta kontrolli tulemused.

4. Joogivee eelmise aasta kontrolli tulemused, radioloogiliste näitajate puhul joogiveeallika kontrollitulemused.

Need on joogivee kontrolli tulemused, mis tehti enesekontrolli käigus.

Kontrolli tulemused on vajalikud selleks, et otsustada näitajate maksimaalne piirväärtus.

5. Kvaliteedinõuetele mittevastava joogivee hinnangulise tarbimise kogus aastate lõikes ja inimeste arv, kes seda joogivett tarbivad.

Kui joogivett tarbib terve linn/asula/alev, siis tuleb arvestada tarbimine kogu elanike üldarvu kohta, kui joogivett kasutab teatud piirkond, tuleb arvestada selle piirkonna elanike arvuga. Kui on omaette ettevõtte või asutus (näiteks kool, lasteaed), tuleb näidata laste arv. Kui on selline asutus, kus inimeste viibimine ei kesta pikka aega, näiteks tervisehoiuasutused, siis võetakse voodikohtade arv.

Toidutooret käitlevates ettevõtetes arvestatakse istekohtadega.

Kui hinnatakse abinõude programmi, on vaja teada ka vee tarbimise kogust ja seda, kas ette nähakse kogu veemahu parandamist. Inimeste arvu on vaja teada selleks, et hinnata, kui palju inimesi tarbib nõuetele mittevastavat joogivett.

Hinnanguline veetarbimise kogus soovitatakse esitada viimase kolme aastat kohta, kui hinnatakse abinõude programmi.

6. Kvaliteedinõuetele mittevastava joogiveega varustatavate toidu või toidutooret käitlevate ettevõtete, laste-, hoolekande- ja tervisehoiuasutuste nimekiri.

Esitatud nimekiri võimaldab anda hinnangut, kui palju need asutused tarbivad joogivett, mis ei vasta kvaliteedinõuetele.

7. Abinõude programm joogivee kvaliteedinäitajate mittevastavuse likvideerimiseks.

Programmis peab olema esitatud:

- vee kvaliteedi edaspidiseks parandamiseks planeeritud abinõude programmi lühikirjeldus,
- rakendatavate abinõude programmi maksumus (kroonides),
- abinõude programmi rakendamise finantseerija,
- abinõude programmi täitmise tähtaeg.

8. Joogivee kvaliteedinõuetele mittevastavuse kestus.

Aeg, millele müügiluba antakse. See on tegelikult abinõude programmi täitmise tähtaeg.

Kuna lubade väljastamise aeg on piiratud, siis juhul, kui on vaja luba pikendada või väljastada uus, peab meeles pidama, et vastavalt sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusele nr 82, vt "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" (paragrahv 13) on kuni 31. jaanuarini 2007 lubatud toota, varustada, töödelda ja üle anda joogivett, mille kvaliteedinäitajad ei vasta paragrahvis 6 toodud nõuetele raua, mangaani, vesinikioonide kontsentratsiooni, värvuse, lõhna, hägususe, elektrijuhtivuse, kloriidi, sulfaadi osas ning mida kasutab rohkem kui 2000 inimest. Kuni 1 jaanuarini 2013. a, kui seda vett kasutab vähem kui 2000 inimest.

9. Joogivee seirenõuded.

Uuringuid tuleb teha vähemalt neli korda aastas nende näitajatele, millele oli esitatud taotlus (muidugi jäävad nõudmised tava- ja süvakontrolli kohta). Seire kavas peab olema märgitud proovivõtmise kohtade arv, nende asukohad (aadressid), proovide võtmise tähtaeg.