

## **Legionelloosi potentsiaalse ohuseisundi hindamine tervishoiuasutuste veevarustussüsteemide kontrolluuringute alusel**

Eestis ei ole *Legionella* kontsentratsioon tervishoiuasutuste külma- ja soojavee süsteemides õiguslikult sätestatud.

Käesolevaga soovitab Tervisekaitseinspeksioon juhendada tervishoiuasutuste külma- ja soojavee süsteemide nakkusohutuse hindamisel järgmistest Maaailma Tervishoiuorganisatsiooni poolt tunnustatud *Legionella spp.* kriitilistest kontsentratsioonidest (pesamoodustavate ühikute arv ühes liitris vees):

### 1) Tervishoiuasutuse osakonnad, kus ravitakse immuunpuudulikkuseta haigeid:

- <1000 ohtu ei ole;
- =1000 häireolukord; teha korduvad kontrolluuringud;
- >1000 - <10 000 ohuseisund; veevarustussüsteem on koloniseeritud; teha korduvad kontrolluuringud; kahjutustada veevarustussüsteem;
- ≥10 000 kõrge ohuseisund; koheselt kahjutustada veevarustussüsteem.

### 2) Tervishoiuasutuse osakonnad, kus ravitakse immuunpuudulikkusega haigeid ning intensiivravi osakond:

- 0 ohtu ei ole;
- ≥250 häireolukord; teha korduvad kontrolluuringud.

### Märkus:

Legionelloosi ennetamise ja kontrolli kontekstis nimetatakse tervishoiuasutuseks kõiki raviasutusi, kus osutatakse tervishoiuteenust – haiglad, tervisekeskused/perearstikeskused, hoolde- ja vanadekodud jm.

### Koostanud:

Tervisekaitseinspeksiooni nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakond

29. 11. 2007